



REQUISITION / ETAT DE BESOIN / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Offre unique

INFORMATIONS SUR LE MARCHÉ

Intitulé EDB / réquisition	Transformateurs Unité 1	Projet/site	RWANGUBA-2-25
N° EDB / réquisition	Req RI RWA2 1075	Service	GENIE CIVIL
Département demandeur	CONSTRUCTION CENTRALE	Ouvrage	USINE RWA
Date	21/04/2026	Poste	

INFORMATIONS SUR LE BESOIN RECHERCHÉ

Voir document en annexe (Oui/Non)	Non
Méthodologie d'attribution (choisir l'option)	Meilleur rapport qualité-prix
Inclure la TVA (Oui/Non)	Non
Organiser la livraison (préciser où)	Oui,
Délai de livraison souhaité	Immédiat

Si pas d'annexe disponible, veuillez compléter le tableau ci-dessous :

#	Article	Code item / critères	Qté	Unité	OBSERVATION
1	Transformateur de courant 13.8kV : TPU 53.21 650/1/1 5P10 10VA CI 1 10VA		3	Pièce	
2	Transformateur de tension 13.8 kV : TJC5 13.8kV/100/100 3P 10VA CI 1 10VA		3	Pièce	
3	Transformateurs de courant 33kV : TT160 270/1 CI 0.5 10VA		3	Pièce	
4	Transformateurs de tension 33kV : TJC7 33kV/100/100 3P 50VA CI 0.5 50VA		3	Pièce	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
NOTEZ BIEN DE MENTIONNER :					
		LE POIDS DU COLIS			
		DELAI DE LIVRAISON			
		FRAIS DE PORT ET EMBALLAGE			

SIGNATURES (voir manuel des achats pour les autorisations de signature marquées d'un astérisque)

Département	Nom	Date	Signature
Préparé par le Resp Approv Rwanguba	Jean BALEY	21/04/2026	
Vérifié par Dépt Demandeur*	Claude CREVECOEUR	21/04/2026	
Validé par Site Manager Rwanguba	José A. Luque-Luque	21/04/2026	